

Warszawa 07.08.2014 r.

## Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Modernizację i rozbudowę sieci Instytutu Mechaniki Precyzyjnej” (ogłoszenie w BZP nr 166613-2014).

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na dotychczas otrzymane pytania:

1. Czy istnieje możliwość prowadzenia tras kablowych w pokojach pod oknami (szerokość listwy 100mm)?

Ad. Zamawiający nie widzi możliwości prowadzenia tras kablowych w pokojach pod oknami ponieważ w części pomieszczeń przebiega instalacja wodno - kanalizacyjna, wentylacyjna gazowa, a w pomieszczeniach umieszczone są w bezpośrednim sąsiedztwie okien degestoria i aparatura laboratoryjna.

2. Czy szafa Rack ma służyć tylko do paneli krosowych czy również do serwerów?

Ad. Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ Zamawiający wymaga dostarczenia szafy Rack na potrzeby instalacji paneli krosowniczych oraz przełączników aktywnych. Zamawiający nie przewiduje montażu serwerów w/w szafy.

3. Czy możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej?

Ad. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu 12.08.2014 r. w godz.; 11:00-12:00. Wykonawcy zainteresowani przeprowadzeniem wizji lokalnej proszeni są o zgłoszenie się do pok. nr 27 w bud nr 1 (parter).

4. Czy do oferty należy załączyć specyfikację techniczną proponowanego w ramach dostawy sprzętu?

Ad. Zamawiający wymaga dostarczenia wykazu oraz specyfikacji technicznej sprzętu. W przypadku jeżeli sprzęt nie będzie spełniał wymagań opisanego w Załączniku Nr 2 do SIWZ oferta zostanie uznana za nie spełniającą warunków SIWZ i odrzucona.

KIEROWNIK  
Sekcji Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
mgr Hanna Wilkusz